



Investicijų plano rengėjas



UAB "Stogų panorama" j/k 301232798, Laisvės g. 82, Mažeikiai, info@stogupanorama.lt, tel.: +37068291925

Daugiabučio namo DZŪKŲ G. 3, VARĖNA,
atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

2023-03-31



Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliuotis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Kęstutis Keliuotis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Suderinta: Aplinkos projektų valdymo agentūra

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemones, kurios leistų atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutauptyos šiluminės energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninei užduočiai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie leidžia palyginti skirtingų įdiegiamų priemonių energinį bei ekonominį naudingumą. Igyvendinus projektą pagal paketą B, būtų pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skaičiavimai nuo realių gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl rango darbų atlikimo konkursu metu gali kisti; 2) Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo vykdomos politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių; 3) Skelbiant rango darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlkti savo skaičiavimus objekte, statybos darbų kiekiams nustatyti.

Investicijų plano rengimo vadovas Kęstutis Keliutis kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27, el.paštas kestutis.keliutis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

Kainų parinkimui remtasi pagal 2022 m. gruodžio mėn. rango darbų techninės specifikacijas ir įkainius, skelbiamais VŠĮ CPO LT svetainėje. Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus:

- Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa;
- Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas;
- Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės;
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
- Įvairių gamintojų rekomendacijos;
- Kiti dokumentai.

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Investicijų plano rengėjas neprisiima atsakomybės dėl daugiabučio namo modernizavimo pirkimų metu pasiūlytos paslaugų ar darbų kainos, viršijančios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darbų kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)	Plytų mūras
1.2 Aukštų skaičius	5
1.3 Statybos metai	1969
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.	-
1.5 Priskirto žemės sklypo plotas	m ²
1.6 Atkuriamaoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)	- tūkst. Eur

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1	Bendrieji rodikliai			
2.1.1	butų skaičius	vnt.	50	
2.1.2	butų naudingasis plotas	m ²	2596,62	
2.1.3	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	
2.1.4	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m ²	0	

2.1.5	namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)	m^2	2596,62	
2.2	Sienos (nurodyti konstrukciją)			
2.2.1	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), išskaitant angokraščius	m^2	2529,00	I bendrą kiekį nejskaičiuotas balkonų atitvarų šiltinimas 0 m ²
2.2.2	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	1,27	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.2.3	cokolio plotas	m^2	331,00	Antžeminė dalis: 128,00
				Požeminė dalis: 203,00
2.2.4	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	1,46	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.3	Stogas (nurodyti konstrukcija)			
2.3.1	stogo dangos plotas	m^2	805,00	Sutapdintas
2.3.2	stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	0,85	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.4	Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
2.4.1	langų skaičius, iš jų:	vnt.	165	
2.4.1.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	158	
2.4.2	langų plotas, iš jų:	m^2	449,05	
2.4.2.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m^2	427,94	
2.4.3	balkonų (lodžijų) durų, iš jų:	vnt	40	
2.4.3.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt	39	
2.4.4	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m^2	69,20	
2.4.4.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m^2	67,47	
2.5	Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:			
2.5.1	langų skaičius, iš jų	vnt	38	
2.5.1.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt	38	
2.5.2	langų plotas, iš jų:	m^2	41,24	
2.5.2.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m^2	41,24	
2.5.3	lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius	vnt	12	keičiamos durys: iėjimo - 3 vnt., rūsio - 3 vnt., tambūro - 3 vnt.
2.5.4	lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas	m^2	28,40	keičiamos durys
				21,3 m^2
2.6	Rūsys			
2.6.1	rūsio perdangos plotas	m^2	704	
2.6.2	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	0,71	

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamomo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamujų ir negyvenamujų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamujų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamujų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamomo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas *	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
3.1	išorinės sienos	3	Sienų konstrukcija - plytų mūras, sienos netinkuotos, nešiltintos, vietomis iškritusios plytos, dėl netvarkingo parapeto skardinimo sienos šlampa, pajuodavusios. Patiriamai dideli šilumos nuostoliai.	
3.2	pamatai	3	Pamatai betoniniai, neapštinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi, pažeista drėgmės. Atskilęs tinkas, ties nuogrindomis matyti įrimo (trupėjimo) požymiai. Dėl netvarkingos nuogrindos pamatai šlampa.	
3.3	nuogrinda	3	Nuogrinda pasvirusi į pastato pusę, vietomis išnykusi.	
3.4	stogas	3	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, pūslėta, patiriamai dideli šilumos nuostoliai.	
3.5	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys	3	Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis – seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.	Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr.230329-02. 45014 Apžiūros vadovas Kęstutis Keliuotis, kvalif. atestatas Nr.0212, išd. 2013.08.27., Nr.11610, išd. 2007 10 26.
3.6	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	3	Dalis balkonų ištiklinti, stiklinimas nevienodas, vyrauja PVC profilio ir mediniai/metaliniai rėmai. Balkonų perdangos plokštės vietomis aptrupėjusios.	
3.7	rūsio perdanga	3	Rūsys nešildomas, perdanga neapštintinta.	
3.8	bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys	3	Laiptinių ir rūsio langai atnaujinti, PVC su stiklo paketais. Tambūrų durys senos, medinės, nesandarios. Rūsio ir laiptinių jėjimo durys metalinės.	
3.9	šildymo sistema	3	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis pažeista, sistema nesubalsuota, pastatas šildomas netolygiai.	

3.10	karšto vandens sistema	3	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti, izoliacija netvarkinga.	
3.11	vandentiekis	3	Vandentiekio vamzdynai seni.	
3.12	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	3	Nuotekų vamzdynai seni, dėl apnašų galimai sumažėjęs pralaidumas.	
3.13	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.	
3.14	bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai	3	Elektros instaliacija neatnaujinta.	
3.15	bendrojo naudojimo laiptinės	3	Laiptinių būklė patenkinama.	

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

4.1 Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2020 - 2022 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvaikos aprašo 12 punktu.

3 lentelė

Eilės nr.	Rodiklis	Matas	Kiekis
1	2	3	4
4.1.1	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	KWh/metus	459861
4.1.2		KWh/m ² /metus	177,1
4.1.3	Namo energinio naudingumo klasė	klasė	F
4.1.3	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį.	kWh/metus	525 000,00
4.1.4		kWh/m ² /metus	202,19
4.1.4	4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3 625,67
4.1.5	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam DL.	kWh/dienolaipsniui	144,80

4.2 pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Šilumos nuostoliai per pastato sienas:	64,62	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per pastato langus:	37,07	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per pastato stogą:	19,43	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių:	11,61	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per išilginius šiluminius tilteliais:	20,94	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris:	1,26	kWh/m ² /metus

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Priemonių paketas A (B energinio naudingumo klasė)

4.1 lentelė

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai		Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m ² K)) ir (ar) kiti rodikliai*	Darbų kiekis (m ² , m., vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, Eur.	Įkainis, Eur.
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.**					
1	2	3	4	5	6	7	
5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės							
5.1.1	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimasis, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimasis	Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo šilumos punkto demontavimas. 2. Naujo šilumos mazgo su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumazėjusių šiluminės energijos poreikiu.		1 kompl.	16 281,55	16 281,55	
5.1.3	Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas	Ant pastato stogo įrengiama fotovoltaikinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas ižeminimas, tikrinami parametrai.		~ 3 kW	3 965,25	1 321,75	
	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdynų	Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais vamzdeliais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokias sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Reguliuojamosios armatūros priedų paruošimas montavimui; 4. Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 37 vnt.	9 871,23	266,79	

		Cirkuliacinių stovų keitimas	~	168 m	3 791,76	22,57
		Rankšluosčių džiovintuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		50 vnt.	4 045,00	80,90
5.1.6	Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgruivusias kaminelių dalis, pakeisti vėdinimo grotelės. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		50 kompl.	5 918,00	118,36
5.1.8	Individualių rekuperatorių įrengimas	Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualų minirekuperatorių po 1 vnt. kiekvienam butui. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatoriaus montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriaus prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		50 vnt.	33 000,00	660,00
5.1.11	Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakėlimas iki reikiama aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminelių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos įrengimas, senų kopėcių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Pakeisti lietaus nuvedimo stovus, išvadus iki pirmo šulinio ir vamzdyną rūsyje. I bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos per davimo koeficientas turi atitinkti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.	U ≤ 0,15 (W/m ² K)		108 900,20	
		Šiltinamas sutapdintas stogas	~	805,00 m ²	98 910,35	122,87
		Lietaus nuvedimo stovai	~	68,00 m	2 757,40	40,55
		Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje	~	77,00 m	4 238,85	55,05

			Lietaus nuvedimo išvadai		~ 40,00 m	2 993,60	74,84
5.1.12	Išorinių sienų šiltinimas, išskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	<p>Irengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas išskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos mineraline vata. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. I bendrą kainą išskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvetėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje irengiamą sienų apšiltinimo ir apdailos sistemą), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> <p style="text-align: center;">Apšiltinamas fasadas Sienų balkonuose šiltinimas</p>	U < 0,18 (W/m2K)	~ 2563,00 m ² ~ 2041,00 m ² ~ 522,00 m ²	340 956,99 287 107,47 53 849,52	140,67 103,16	
5.1.13	Cokolio šiltinimas, išskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, duju, ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	<p>Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (igilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, irengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, duju vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvetėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje irengiamą sienų apšiltinimo ir apdailos sistemą), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> <p style="text-align: center;">Požeminė dalis Antžeminė dalis</p>	U < 0,20 (W/m2K)	~ 331,00 m ² ~ 203,00 m ² ~ 128,00 m ²	40 081,86 20 620,74 19 461,12	101,58 152,04	

5.1.14	Nuogrindos sutvarkymas	Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (išskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.		~ 169,00 m	2 965,95	17,55
5.1.15	Balkonų ar lodžijų ištiklinimas, išskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos ištiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą. Balkonai stiklinami per visą aukštį. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. 6. Balkono laikančių konstrukcijų ir saugos aptvarų atnaujinimas. Pakeisti ir apšiltinti balkonų atitvarų plokštės. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų blokų ir aptvaro plokščių demontavimas, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų aptvaro plokščių įstatymas ir tvirtinimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Aptvaro plokščių šiltinimas ir apdaila; 6. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 7. Angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	1,1 <u><</u> u <u><</u> 1,3 (W/m2K)	~ 433,50 m ²	88 689,77	
		Balkonų stiklinimas PVC profiliais		~ 433,50 m ²	88 689,77	204,59
5.1.17	Bendrojo naudojimo lauko durų (jėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (išskaitant apdailos darbus)	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Durims montuojami durų pritraukikliai. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	U ≤ 1,4 (W/m2K)	~ 21,30 m ²	7 276,96	
		Laiptinių jėjimo durys Rūsio durys Tambūro durys		~ 7,20 m ²	2 932,06	407,23
				~ 7,20 m ²	2 932,06	407,23
				~ 6,90 m ²	1 412,84	204,76
5.1.18	Jėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Suremontuoti jėjimo laiptus. Jėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Jėjimo laiptų remonto darbų sudėtis: 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. Panduso įrengimo darbų sudėtis: 1. Aikštelės paruošimas; 2. Pagrindo įrengimas; 3. Panduso konstrukcijos įrengimas; 4. Turėklų sumontavimas.	-		6 956,10	
		Panduso įrengimas Lauko laiptų remontas		~ 18 m ²	3 175,74	176,43
				~ 6 m ³	3 780,36	630,06

5.1.19	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais	Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais. Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,3$ (W/m ² K). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklėlių.	$U \leq 1,3$ (W/m ² K)	~ 22,84 m ²	5 990,48	262,28
5.1.22	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemas įrengimas)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instalaciinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judestio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 8. Montażinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 9. Kabelių gylį komutavimui gnybtynų montavimas. 10. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 11. Elektros kabelių montavimas. 12. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandeliukuose. 13. Varžų matavimas. Įvadiniai paskirstymo skydai Vertikalių instalacijos magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas Butų apskaitos skydai Horizontalių instalacijos magistralinių kabelių keitimas ir rūsio apšvietimas	1 kompl.	28 293,12		
Iš viso (Eur be PVM)					767575,89	
PVM					161190,94	
Iš viso (Eur su PVM)					928766,83	
5.2	kitos priemonės					
5.2.2	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pakeisti šaldojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromojai armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas. Magistralinis vamzdynas Stovai	1 kompl.	22 012,32		
			~ 372 m	12 804,24	34,42	
			~ 168 m	9 208,08	54,81	

5.2.3	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pakeisti buitinių nuotekų stovus, vamzdyną rūsyje ir išvadus iki pirmo šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai védinti; atliekamas hidraulinis bandymas.		1 kompl.	17 088,92					
		Buitinių nuotekų stovai				~ 168 m 11 397,12 67,84				
		Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai				~ 77 m 4 019,40 52,20				
		Išvadai				~ 40 m 1 672,40 41,81				
Iš viso (Eur be PVM)						39101,24				
PVM						8211,26				
Iš viso (Eur su PVM)						47312,50				
Iš viso (Eur be PVM)						806677,13				
PVM						169402,20				
Iš viso (Eur su PVM)						976079,33				
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais				4,85					

* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiente U ($W/(m \cdot K)$) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsių statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.

**Apašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietaje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliaciemis sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliaciemis sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliaciemis sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliaciemis sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“.

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai		Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m ² K)) ir (ar) kiti rodikliai*	Darbų kiekis (m ² , m., vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, Eur.	Įkainis, Eur.
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.**	3				
1	2	4	5	6	7		
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės						
5.1.1	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimasis, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimasis	Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo šilumos punkto demontavimas. 2. Naujo šilumos mazgo su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiui šiluminės energijos poreikiu.			1 kompl.	16 281,55	
5.1.3	Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas	Ant pastato stogo įrengiama fotovoltaikinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas ižeminimas, tikrinami parametrai.		~ 3 kW	3 965,25	1 321,75	
		Automatinį balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais vamzdeliais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokias sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Reguliuojamosios armatūros priedų paruošimas montavimui; 4. Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksplotacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 37 vnt.	9 871,23	266,79	

		Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspuriai dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	372 m	10 088,64	27,12
5.1.4	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatiniai ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	1220 m	31 354,00	25,70
		Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo vienetas apiima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	~	219,7 kW	26 623,25	121,18
		Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	~	169 vnt.	8 752,51	51,79
		Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistruavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	~	169 vnt.	23 937,16	141,64

		Automatinį balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas		~ 20 vnt.	5 335,80	266,79
		Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 372 m	12 737,28	34,24
5.1.5	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamujų stovų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, išskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		~ 336 m	14 488,32	
		Stovų keitimas san. mazguose Cirkuliacinių stovų keitimas		~ 168 m ~ 168 m	10 696,56 3 791,76	63,67 22,57
		Rankšluosčių džiovintuvų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		~ 50,00 vnt.	4 045,00	80,90

5.1.6	Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminelių dalis, pakeisti vėdinimo grotelės. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas,dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimasis; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		~ 50 kompl.	5 918,00	118,36
5.1.8	Individualių rekuperatorių įrengimas	Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualų minirekuperatorių po 1 vnt. kiekvienam butui. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatoriaus montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriaus prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		~ 50 vnt.	33 000,00	660,00
5.1.11	Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakėlimas iki reikiama aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, ilajų, ventiliacijos kaminelių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos įrengimas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimasis, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Pakeisti lietaus nuvedimo stovus, išvadus iki pirmo šulinio ir vamzdyną rūsyje. I bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos per davimo koeficientas turi atitinkti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.	U ≤ 0,14 (W/m2K)	Šiltinamas sutapdintas stogas Lietaus nuvedimo stovai Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje Lietaus nuvedimo išvadai	116 225,70 106 235,85 2 757,40 4 238,85 2 993,60	131,97 40,55 55,05 74,84

5.1.12	Išorinių sienų šiltinimas, išskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	<p>Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos mineraline vata. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. I bendrą kainą įskaičiuoti visi aukšciau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiamą sienų apšiltinimo ir apdailos sistemą), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> <p style="text-align: center;">Apšiltinamas fasadas Sienų balkonuose šiltinimas</p>	U < 0,15 (W/m ² K)	~ 2563,00 m ² ~ 2041,00 m ² ~ 522,00 m ²	473 621,99 419 772,47 53 849,52	205,67 103,16
5.1.13	Cokolio šiltinimas, išskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, duju ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (igilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Antžeminės dalies apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, duju vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiamą sienų apšiltinimo ir apdailos sistemą), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	U<0,16 W/(m ² ·K)	~ 331,00 m ² ~ 203,00 m ² ~ 128,00 m ²	43 334,65 21 913,85 21 420,80	107,95 167,35

5.1.14	Nuogrindos sutvarkymas	Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.		~ 169,00 m	2 965,95	17,55
5.1.15	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Įstiklini balkonus pagal vieningą projektą. Balkonai stiklinami per visą aukštį. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	1,1 <u><</u> u <u><</u> 1,3 (W/m2K)		88 689,77	
		Balkonų stiklinimas PVC profiliais		~ 433,50 m ²	88 689,77	204,59
5.1.16	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų langus plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant metalinių inkarų sistemą. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Langų blokų keitimas naudojant metalinių inkarų sistemą; 2. Staktų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis; 3. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 4. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 5. Palangių įstatymas. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	U ≤ 1,0 (W/m2K)	~ 41,24 m ²	10 876,15	
		Laiptinės langai Rūsio langai		~ 38,72 m ² ~ 2,52 m ²	10 155,48 720,67	262,28 285,98
5.1.17	Bendrojo naudojimo lauko durų (iėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Esamų durų keitimas, įstatant duris sienų šiltinamajame sluoksnyje. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	U ≤ 1,4 (W/m2K)	~ 21,30 m ²	7 276,96	
		Iėjimo durys Rūsio durys Tambūro durys		~ 7,20 m ² ~ 7,20 m ² ~ 6,90 m ²	2 932,06 2 932,06 1 412,84	407,23 407,23 204,76

5.1.18	Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Įėjimo laiptų remonto darbų sudėtis: 1. Monolitinį laiptų remontuoamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. Panduso įrengimo darbų sudėtis: 1. Aikštelės paruošimas; 2. Pagrindo įrengimas; 3. Panduso konstrukcijos įrengimas; 4. Turėklų sumontavimas.	Panduso įrengimas Lauko laiptų remontas		~ 18 m ² ~ 6 m ³	6 956,10 3 175,74 3 780,36	176,43 630,06
5.1.19	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais	Esamų langų keitimas plastikiniai langais, išstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant metalinių inkarų sistemą. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Langų blokų keitimas naudojant metalinių inkarų sistemą; 2. Stakčių su siena perimetrinis sandarinimas izoliaciniemis juostomis; 3. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 4. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 5. Palangių išstatymas. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	U ≤ 1,0 (W/m ² K)	~ 518,25 m ²	135 926,61	262,28	
5.1.20	Rūsio perdangos šiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U<0,36 (W/m ² K)	~ 704 m ²	18 177,28	25,82	
5.1.22	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instalaciinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 8. Montażinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 9. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 10. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 11. Elektros kabelių montavimas. 12. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandeliukuose. 13. Varžų matavimas. Įvadiniai paskirstymo skydai Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas Butų apskaitos skydai Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių keitimas ir rūsio apšvietimas		1 kompl. 1 vnt. ~ 20,00 vnt. ~ 50,00 vnt. ~ 704,00 m ²	28 293,12 1 328,34 8 828,40 6 013,50 12 122,88	1 328,34 441,42 120,27 17,22	
Iš viso (Eur be PVM)						1138742,26	

	PVM				239135,88
	Iš viso (Eur su PVM)				1377878,14
5.2	Kitos priemonės				
5.2.2	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pakeisti šaltojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas. Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai Stovai		1 kompl. ~ 372,00 m ~ 168,00 m	22 012,32 12 804,24 9 208,08 34,42 54,81
5.2.3	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pakeisti buitinių nuotekų stovus, vamzdyną rūsyje ir išvadus iki pirmo šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Buitinių nuotekų stovai Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai Išvadai		1 kompl. ~ 168,00 m ~ 77,00 m ~ 40,00 m	17 088,92 11 397,12 4 019,40 1 672,40 67,84 52,20 41,81
5.2.9	Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas	Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaudant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, išskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą; turėklų paprastasis remontas, išskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą. Sienų plotas Lubų plotas Laiptų ir grindų plotas Turėklų plotas		4 kompl. ~ 725,00 m ² ~ 211,00 m ² ~ 211,00 m ² ~ 109,00 m ²	16 678,56 10 751,75 2 856,94 2 352,65 717,22 14,83 13,54 11,15 6,58
	Iš viso (Eur be PVM)				55779,80
	PVM				11713,76
	Iš viso (Eur su PVM)				67493,56
	Iš viso (Eur be PVM)				1194522,06
	PVM				250849,63
	Iš viso (Eur su PVM)				1445371,70
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais			4,67	

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Priemonių paketas A

5.1 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis	
			Esama padėtis	Planuojama
1	2	3	4	5
6.1	Pastato energinio naudingumo klasė	klasė	F	B
6.2	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruoštis, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus kWh/m ² /metus	751696 289,49	251119 96,71
6.2.1	Išorės sienų šiltinimas iš išorės.		64,62	7,7
6.2.2	Stogo šiltinimas.		19,43	2,68
6.2.3	Ilginiai šiluminiai tilteliai		20,94	7,06
6.2.4	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus		37,07	15,48
6.2.5	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas įskaitant susijusius apdailos darbus		1,26	0,78
6.3	Skaičiuojamujų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruoštis sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais		66,59
6.4	Išmetamo ŠESD (CO ₂) kiekio sumažėjimas	tonų/metus		20,13

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

6.5	pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė	-	-
6.6	skaičiuojamujų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruoštis sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais	-	-

Priemonių paketas B

5.2 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis	
			Esama padėtis	Planuojama
1	2	3	4	5
6.1	Pastato energinio naudingumo klasė	klasė	F	A
6.2	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruoštis, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus kWh/m ² /metus	751696 289,49	240369 92,57
6.2.1	Išorės sienų šiltinimas iš išorės.		64,62	7,37
6.2.2	Stogo šiltinimas.		19,43	2,57
6.2.3	Ilginiai šiluminiai tilteliai		20,94	6,76
6.2.4	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus		37,07	14,82
6.2.5	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas įskaitant susijusius apdailos darbus		1,26	0,78
6.3	Skaičiuojamujų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruoštis sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais		68,02
6.4	Išmetamo ŠESD (CO ₂) kiekio sumažėjimas	tonų/metus		0,00

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

6.5	pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė	-	-
6.6	skaičiuojamujų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruoštis sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais	-	-

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Priemonių paketas A

7.1 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	976079,33	375,90
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	928766,83	357,68
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	68325,55	26,31
8.3	Statybos techninė priežiūra	19521,59	7,52
8.4	Projekto administravimas	16023,74	6,17
Galutinė suma:		1079950,21	415,90
Rezervas 20 proc.		195215,87	75,18
Galutinė suma:		1275166,08	523,56

PASTABA:

- Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darbų kainos.
- Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.
- Projekto administravimo kaina - 5,10 Eur/m² + PVM.

Priemonių paketas B

7.2 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	1445371,70	556,64
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1377878,14	530,64
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	101176,02	38,96
8.3	Statybos techninė priežiūra	28907,43	11,13
8.4	Projekto administravimas	19165,65	7,38
Galutinė suma:		1594620,80	614,11
Rezervas 20 proc.		289074,34	111,33
Galutinė suma:		2004036,81	771,78

PASTABA:

- Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darbų kainos.
- Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.
- Projekto administravimo kaina - 6,10 Eur/m² + PVM.

9. Investicijų ekonominio naudingumo ivertinimas

Priemonių paketas A

8.1 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
9.1	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
9.1.1	pagal suvestinę kainą	metais	28,18	
9.1.2	atėmus valstybės paramą	metais	19,47	
9.2	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
9.2.1	pagal suminę kainą	metais	26,81	
9.2.2	atėmus valstybės paramą	metais	18,11	

Priemonių paketas B

8.2 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
9.1	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
9.1.1	pagal suvestinę kainą	metais	40,85	
9.1.2	atėmus valstybės paramą	metais	28,05	
9.2	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
9.2.1	pagal suminę kainą	metais	38,94	
9.2.2	atėmus valstybės paramą	metais	26,14	

11. Projekto finansavimo planas

Priemonių paketas A

10.1 lentelė

Eilės nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5
11.1	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
11.1.1	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	-	-	
11.1.2	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	976 079,33	90,38	
11.1.3	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	103 870,88	9,62	
11.1.4	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	-	-	
Iš viso:		1 079 950,21	100,00	
11.2	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:			
11.2.1	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	68 325,55	100	
11.2.2	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	19 521,59	100	
11.2.3	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas *	16 023,74	100	
11.2.4	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:			
11.2.4.1	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	278 630,05	30	proc.
11.2.4.2	papildoma valstybės parama, kompensuojant 20 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	22 888,66	20	proc.
11.2.4.2.1	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiaučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	6 328,97	-	
11.2.4.2.2	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema ir (ar) karšto vandens sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius	16 559,68	-	

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Priemonių paketas B

10.2 lentelė

Eilės nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5
11.1	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
11.1.1	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	-	-	
11.1.2	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1 445 371,70	90,64	
11.1.3	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	149 249,10	9,36	
11.1.4	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	-	-	
	Iš viso:	1 594 620,80	100,00	
11.2	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:			
11.2.1	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	101 176,02	100	
11.2.2	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	28 907,43	100	
11.2.3	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*	19 165,65	100	
11.2.4	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:			
11.2.4.1	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytomis energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	413 363,44	30	proc.
11.2.4.2	papildoma valstybės parama, kompensuojant 20 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	39 570,57	20	proc.
11.2.4.2.1	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiaubčiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	6 328,97	-	
11.2.4.2.2	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema ir (ar) karšto vandens sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius	33 241,59	-	

Pastaba. I valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Priemonių paketas A

11.1 lentelė

Eilės nr.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendrasis) plotas m ²	Investicijų suma, Eur			Kitos priemonės	Iš viso	Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos						
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Bendrosios investicijos												
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Butai																	
12.1	1	71,28	21254,64	3348,41	1298,78	25901,83	7987,24	17914,59	1,05								
12.2	2	57,30	17086,01	4412,89	1044,05	22542,95	6979,49	15563,46	1,13								
12.3	3	70,05	20887,88	4389,34	1276,37	26553,58	8206,10	18347,48	1,09								
12.4	4	58,23	17363,33	5453,82	1061,00	23878,15	7407,45	16470,70	1,18								
12.5	5	73,07	21788,39	3348,41	1331,39	26468,19	8160,51	18307,68	1,04								
12.6	6	60,17	17941,81	4412,89	1096,35	23451,04	7257,32	16193,72	1,12								
12.7	7	72,91	21740,69	3348,41	1328,48	26417,57	8145,03	18272,54	1,04								
12.8	8	58,75	17518,38	4412,89	1070,47	23001,74	7119,86	15881,88	1,13								
12.9	9	72,63	21657,19	3348,41	1323,38	26328,98	8117,92	18211,06	1,04								
12.10	10	58,38	17408,05	6840,68	1063,73	25312,47	7872,21	17440,26	1,24								
12.11	11	48,33	14411,29	3348,41	880,61	18640,31	5765,58	12874,73	1,11								
12.12	12	28,87	8608,61	798,60	526,03	9933,24	3053,99	6879,25	0,99								
12.13	13	48,54	14473,91	3348,41	884,44	18706,75	5785,91	12920,84	1,11								
12.14	14	50,27	14989,77	3348,41	915,96	19254,14	5953,38	13300,76	1,10								
12.15	15	29,57	8817,34	798,60	538,79	10154,73	3121,76	7032,97	0,99								
12.16	16	46,14	13758,27	3348,41	840,71	17947,38	5553,58	12393,80	1,12								
12.17	17	50,18	14962,93	3348,41	914,32	19225,66	5944,67	13280,99	1,10								
12.18	18	30,21	9008,18	798,60	550,45	10357,23	3183,71	7173,52	0,99								
12.19	19	50,94	15189,56	3348,41	928,17	19466,13	6018,24	13447,89	1,10								
12.20	20	50,76	15135,88	3348,41	924,89	19409,18	6000,82	13408,36	1,10								
12.21	21	30,45	9079,74	1839,54	554,82	11474,10	3544,88	7929,22	1,09								

12.22	22	50,67	15109,05	3348,41	923,25	19380,70	5992,10	13388,60	1,10	
12.23	23	50,32	15004,68	3348,41	916,87	19269,96	5958,22	13311,74	1,10	
12.24	24	31,20	9303,38	798,60	568,49	10670,47	3279,55	7390,92	0,99	
12.25	25	49,75	14834,72	3348,41	906,48	19089,61	5903,04	13186,57	1,10	
12.26	26	48,99	14608,09	3348,41	892,64	18849,14	5829,47	13019,67	1,11	
12.27	27	28,72	8563,88	798,60	523,30	9885,78	3039,47	6846,31	0,99	
12.28	28	49,15	14655,80	3348,41	895,55	18899,76	5844,96	13054,80	1,11	
12.29	29	51,04	15219,37	3348,41	929,99	19497,77	6027,92	13469,85	1,10	
12.30	30	29,44	8778,57	2496,47	536,42	11811,46	3660,38	8151,08	1,15	
12.31	31	49,28	14694,57	3348,41	897,92	18940,89	5857,55	13083,34	1,11	
12.32	32	50,49	15055,37	3348,41	919,97	19323,75	5974,68	13349,07	1,10	
12.33	33	29,15	8692,10	798,60	531,14	10021,84	3081,10	6940,74	0,99	
12.34	34	50,20	14968,90	3348,41	914,68	19231,99	5946,61	13285,38	1,10	
12.35	35	50,20	14968,90	3348,41	914,68	19231,99	5946,61	13285,38	1,10	
12.36	36	29,76	8873,99	798,60	542,25	10214,84	3140,15	7074,69	0,99	
12.37	37	50,08	14933,12	3348,41	912,50	19194,02	5934,99	13259,03	1,10	
12.38	38	50,10	14939,08	3348,41	912,86	19200,35	5936,92	13263,43	1,10	
12.39	39	29,15	8692,10	798,60	531,14	10021,84	3081,10	6940,74	0,99	
12.40	40	50,77	15138,86	3348,41	925,07	19412,34	6001,78	13410,56	1,10	
12.41	41	63,81	19027,20	3348,41	1162,67	23538,27	7264,11	16274,16	1,06	
12.42	42	65,76	19608,66	3348,41	1198,20	24155,27	7452,88	16702,39	1,06	
12.43	43	63,60	18964,58	3348,41	1158,84	23471,83	7243,78	16228,05	1,06	
12.44	44	66,51	19832,30	3348,41	1211,87	24392,57	7525,48	16867,09	1,06	
12.45	45	65,32	19477,46	3348,41	1190,18	24016,05	7410,28	16605,77	1,06	
12.46	46	66,06	19698,12	3348,41	1203,67	24250,19	7481,92	16768,27	1,06	
12.47	47	65,06	19399,93	3348,41	1185,45	23933,78	7385,11	16548,67	1,06	
12.48	48	64,75	19307,49	3348,41	1179,80	23835,70	7355,10	16480,60	1,06	
12.49	49	66,24	19751,79	3348,41	1206,95	24307,14	7499,34	16807,80	1,06	
12.50	50	64,02	19089,82	3348,41	1166,50	23604,72	7284,44	16320,28	1,06	
		2596,62	774273,74	154493,09	47312,50	976079,33	301518,69	674560,64		

PASTABOS:

- Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
- Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.
- Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas neįvertinant 3 proc. metinių palūkanų 240 mėn. kredito terminui.

Priemonių paketas B

11.2 lentelė

Eilės nr.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendrasis) plotas m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos				
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso								
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Butai														
12.1	1	71,28	29267,30	8131,00	1852,77	39251,07	12293,51	26957,56	1,58					
12.2	2	57,30	23527,16	8538,55	1489,39	33555,10	10540,59	23014,51	1,67					
12.3	3	70,05	28762,26	8131,00	1820,80	38714,07	12127,50	26586,57	1,58					
12.4	4	58,23	23909,02	8538,55	1513,56	33961,13	10666,12	23295,01	1,67					
12.5	5	73,07	30002,26	8131,00	1899,30	40032,56	12535,11	27497,45	1,57					
12.6	6	60,17	24705,57	8538,55	1563,99	34808,12	10927,96	23880,16	1,65					
12.7	7	72,91	29936,57	8131,00	1895,14	39962,71	12513,51	27449,20	1,57					
12.8	8	58,75	24122,53	8538,55	1527,08	34188,16	10736,30	23451,86	1,66					
12.9	9	72,63	29821,60	8131,00	1887,86	39840,47	12475,72	27364,75	1,57					
12.10	10	58,38	23970,61	8538,55	1517,46	34026,62	10686,36	23340,26	1,67					
12.11	11	48,33	19844,11	6433,13	1256,23	27533,48	8637,82	18895,66	1,63					
12.12	12	28,87	11853,91	2496,47	750,41	15100,80	4717,24	10383,56	1,50					
12.13	13	48,54	19930,34	6433,13	1261,69	27625,17	8666,16	18959,01	1,63					
12.14	14	50,27	20640,67	6433,13	1306,66	28380,46	8899,66	19480,80	1,61					
12.15	15	29,57	12141,33	2496,47	768,61	15406,41	4811,72	10594,69	1,49					
12.16	16	46,14	18944,91	6433,13	1199,31	26577,35	8342,23	18235,12	1,65					
12.17	17	50,18	20603,72	6433,13	1304,32	28341,17	8887,51	19453,66	1,62					
12.18	18	30,21	12404,11	2496,47	785,24	15685,83	4898,10	10787,73	1,49					
12.19	19	50,94	20915,77	6433,13	1324,08	28672,98	8990,09	19682,89	1,61					
12.20	20	50,76	20841,86	6433,13	1319,40	28594,39	8965,80	19628,59	1,61					
12.21	21	30,45	12502,65	2496,47	791,48	15790,61	4930,49	10860,12	1,49					
12.22	22	50,67	20804,91	6433,13	1317,06	28555,10	8953,65	19601,45	1,61					
12.23	23	50,32	20661,20	6433,13	1307,96	28402,29	8906,41	19495,88	1,61					
12.24	24	31,20	12810,60	2496,47	810,98	16118,05	5031,72	11086,33	1,48					

12.25	25	49,75	20427,16	6433,13	1293,14	28153,44	8829,48	19323,96	1,62	
12.26	26	48,99	20115,11	6433,13	1273,39	27821,63	8726,90	19094,73	1,62	
12.27	27	28,72	11792,32	2496,47	746,51	15035,31	4696,99	10338,32	1,50	
12.28	28	49,15	20180,80	6433,13	1277,55	27891,49	8748,49	19143,00	1,62	
12.29	29	51,04	20956,83	6433,13	1326,68	28716,64	9003,59	19713,05	1,61	
12.30	30	29,44	12087,95	2496,47	765,23	15349,65	4794,17	10555,48	1,49	
12.31	31	49,28	20234,18	6433,13	1280,93	27948,24	8766,04	19182,20	1,62	
12.32	32	50,49	20731,00	6433,13	1312,38	28476,51	8929,35	19547,16	1,61	
12.33	33	29,15	11968,88	2496,47	757,69	15223,04	4755,03	10468,01	1,50	
12.34	34	50,20	20611,93	6433,13	1304,84	28349,90	8890,21	19459,69	1,62	
12.35	35	50,20	20611,93	6433,13	1304,84	28349,90	8890,21	19459,69	1,62	
12.36	36	29,76	12219,34	2496,47	773,55	15489,36	4837,36	10652,00	1,49	
12.37	37	50,08	20562,66	6433,13	1301,72	28297,51	8874,02	19423,49	1,62	
12.38	38	50,10	20570,87	6433,13	1302,24	28306,24	8876,71	19429,53	1,62	
12.39	39	29,15	11968,88	2496,47	757,69	15223,04	4755,03	10468,01	1,50	
12.40	40	50,77	20845,97	6433,13	1319,66	28598,76	8967,14	19631,62	1,61	
12.41	41	63,81	26200,14	7474,07	1658,60	35332,82	11069,34	24263,48	1,58	
12.42	42	65,76	27000,81	7474,07	1709,29	36184,17	11332,53	24851,64	1,57	
12.43	43	63,60	26113,92	7474,07	1653,15	35241,13	11040,99	24200,14	1,59	
12.44	44	66,51	27308,75	7474,07	1728,78	36511,61	11433,76	25077,85	1,57	
12.45	45	65,32	26820,14	7474,07	1697,85	35992,07	11273,14	24718,93	1,58	
12.46	46	66,06	27123,99	7474,07	1717,09	36315,14	11373,02	24942,12	1,57	
12.47	47	65,06	26713,39	7474,07	1691,09	35878,55	11238,05	24640,50	1,58	
12.48	48	64,75	26586,10	7474,07	1683,04	35743,21	11196,21	24547,00	1,58	
12.49	49	66,24	27197,89	7474,07	1721,77	36393,73	11397,31	24996,42	1,57	
12.50	50	64,02	26286,37	7474,07	1664,06	35424,50	11097,68	24326,82	1,58	
		2596,62	1066162,33	311715,81	67493,56	1445371,70	452934,03	992437,67		

Literatūra:

1. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);
2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);
3. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);
4. Kaupiamojos įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);
5. STR 1.12.06: 2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";
6. STR 2.01.01 (1): 2005 "Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas";
7. STR 2.01.01 (2): 1999 "Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga";
8. STR 2.01.01 (3): 1999 "Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga".
9. STR 2.01.01 (4): 2008 "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga";
10. STR 2.01.01 (5): 2008 "Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo";
11. STR 2.01.01 (6): 2008 "Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupumas ir šilumos išsaugojimas";
12. STR 2.01.03:2003 "Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės";
13. STR 2.01.04: 2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai";
14. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;
15. RSN 27-01 "Statinių ir jų dalų gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas";
16. STR 1.05.06: 2010 "Statinio projektavimas".
17. STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
18. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYSMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.
19. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLII PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.

Individualių investicijų paskirstymo lentelė

DZŪKŲ G. 3

A paketas

BUTAS	Plotas	Keičiami langai					Balkonų stiklinimas iki pusės	Minirekupe- ratoriai	Viso
		V	KD	BB	BD	suma Eur su PVM			
1	71,28					-	2 549,81	798,60	3 348,41
2	57,30					-	3 614,29	798,60	4 412,89
3	70,05		1			1 040,94	2 549,81	798,60	4 389,34
4	58,23		1			1 040,94	3 614,29	798,60	5 453,82
5	73,07					-	2 549,81	798,60	3 348,41
6	60,17					-	3 614,29	798,60	4 412,89
7	72,91					-	2 549,81	798,60	3 348,41
8	58,75					-	3 614,29	798,60	4 412,89
9	72,63					-	2 549,81	798,60	3 348,41
10	58,38		1	1	1	2 427,79	3 614,29	798,60	6 840,68
11	48,33					-	2 549,81	798,60	3 348,41
12	28,87					-	-	798,60	798,60
13	48,54					-	2 549,81	798,60	3 348,41
14	50,27					-	2 549,81	798,60	3 348,41
15	29,57					-	-	798,60	798,60
16	46,14					-	2 549,81	798,60	3 348,41
17	50,18					-	2 549,81	798,60	3 348,41
18	30,21					-	-	798,60	798,60
19	50,94					-	2 549,81	798,60	3 348,41
20	50,76					-	2 549,81	798,60	3 348,41
21	30,45		1			1 040,94	-	798,60	1 839,54
22	50,67					-	2 549,81	798,60	3 348,41
23	50,32					-	2 549,81	798,60	3 348,41
24	31,20					-	-	798,60	798,60
25	49,75					-	2 549,81	798,60	3 348,41
26	48,99					-	2 549,81	798,60	3 348,41
27	28,72					-	-	798,60	798,60
28	49,15					-	2 549,81	798,60	3 348,41
29	51,04					-	2 549,81	798,60	3 348,41
30	29,44	1	1			1 697,87	-	798,60	2 496,47
31	49,28					-	2 549,81	798,60	3 348,41
32	50,49					-	2 549,81	798,60	3 348,41
33	29,15					-	-	798,60	798,60
34	50,20					-	2 549,81	798,60	3 348,41
35	50,20					-	2 549,81	798,60	3 348,41
36	29,76					-	-	798,60	798,60
37	50,08					-	2 549,81	798,60	3 348,41
38	50,10					-	2 549,81	798,60	3 348,41
39	29,15					-	-	798,60	798,60
40	50,77					-	2 549,81	798,60	3 348,41
41	63,81					-	2 549,81	798,60	3 348,41
42	65,76					-	2 549,81	798,60	3 348,41
43	63,60					-	2 549,81	798,60	3 348,41
44	66,51					-	2 549,81	798,60	3 348,41
45	65,32					-	2 549,81	798,60	3 348,41
46	66,06					-	2 549,81	798,60	3 348,41
47	65,06					-	2 549,81	798,60	3 348,41

48	64,75					-	2 549,81	798,60	3 348,41
49	66,24					-	2 549,81	798,60	3 348,41
50	64,02					-	2 549,81	798,60	3 348,41
	2596,62	1	5	1	1	7 248,47	107 314,62	39 930,00	154 493,09

Individualių investicijų paskirstymo lentelė

DZŪKŲ G. 3

B paketas

BUTAS	Plotas	Keičiami langai					Balkonų stiklinimas per visą aukštį	Minirekupe- ratoriai	Viso
		V	KD	BB	BD	suma Eur su PVM			
1	71,28	2	2	1	1	4782,60	2549,81	798,60	8131,00
2	57,3	1	2	1	1	4125,66	3614,29	798,60	8538,55
3	70,05	2	2	1	1	4782,60	2549,81	798,60	8131,00
4	58,23	1	2	1	1	4125,66	3614,29	798,60	8538,55
5	73,07	2	2	1	1	4782,60	2549,81	798,60	8131,00
6	60,17	1	2	1	1	4125,66	3614,29	798,60	8538,55
7	72,91	2	2	1	1	4782,60	2549,81	798,60	8131,00
8	58,75	1	2	1	1	4125,66	3614,29	798,60	8538,55
9	72,63	2	2	1	1	4782,60	2549,81	798,60	8131,00
10	58,38	1	2	1	1	4125,66	3614,29	798,60	8538,55
11	48,33	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
12	28,87	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
13	48,54	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
14	50,27	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
15	29,57	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
16	46,14	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
17	50,18	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
18	30,21	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
19	50,94	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
20	50,76	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
21	30,45	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
22	50,67	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
23	50,32	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
24	31,2	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
25	49,75	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
26	48,99	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
27	28,72	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
28	49,15	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
29	51,04	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
30	29,44	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
31	49,28	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
32	50,49	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
33	29,15	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
34	50,2	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
35	50,2	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
36	29,76	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
37	50,08	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
38	50,1	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
39	29,15	1	1			1697,87	0,00	798,60	2496,47
40	50,77	1	1	1	1	3084,73	2549,81	798,60	6433,13
41	63,81	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07

42	65,76	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
43	63,6	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
44	66,51	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
45	65,32	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
46	66,06	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
47	65,06	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
48	64,75	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
49	66,24	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
50	64,02	1	2	1	1	4125,66	2549,81	798,60	7474,07
	2596,62	55	70	40	40	164471,20	107314,62	39930,00	311715,81

IP rengimo vadovas

K. Keliuotis