

SUDERINTA:Varėnos rajono savivaldybės
Turto valdymo skyrius

Egidijus Zaleskis

TVIRTINU:UAB "Varėnos šiluma"
Direktorius
Jonas Endrikis**ŠILDYMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2022 - 2023 metams**Skaičiuotina lauko temperatūra: -23°C , skaičiuotina patalpų oro temperatūra: $+18^{\circ}\text{C}$;

Šilumos šaltiniai: UAB "Varėnos šiluma" - Varėnos miesto, Naujųjų Valkininkų, Matuizų katilinės.

Lauko oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra vamzdyne	
	Paduodama temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Grįžtama temperatūra, $^{\circ}\text{C}$
10	70	43
9	70	43
8	70	43
7	70	43
6	70	43
5	70	43
4	70	43
3	70	43
2	70	43
1	70	43
0	70	43
-1	71	43
-2	72	43
-3	73	44
-4	74	44
-5	75	46
-6	76	46
-7	77	47
-8	78	47
-9	79	48
-10	81	49
-11	82	49
-12	82	50
-13	83	50
-14	84	51
-15	85	51
-16	85	52
-17	85	52
-18	86	52
-19	86	51
-20	86	50
-21	86	49
-22	86	48
-23	86	48

Ruošė:

Technikos direktorius
Eimantas Valakevičius

SUDERINTA:

Varėnos rajono savivaldybės
Turto valdymo skyrius

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

TVIRTINU:

UAB "Varėnos šiluma"
Direktorius
Jonas Endrikis

[Signature]

ŠILDYMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2022 - 2023 metams

Skaičiuotina lauko temperatūra: -23°C , skaičiuotina patalpų oro temperatūra: $+18^{\circ}\text{C}$;

Skirtas Senosios Varėnos, Merkinės, Vilkiutinio, Valkininkų, Panočių, Perlojos katilinėms

Lauko oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra vamzdyne	
	Paduodama temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Grįžtama temperatūra, $^{\circ}\text{C}$
10	45	35
9	45	34
8	45	33
7	48	35
6	48	35
5	48	34
4	51	36
3	51	36
2	51	35
1	51	35
0	55	38
-1	55	37
-2	55	37
-3	58	42
-4	58	41
-5	58	41
-6	61	45
-7	61	44
-8	61	44
-9	64	47
-10	64	47
-11	64	46
-12	67	48
-13	67	47
-14	67	47
-15	72	50
-16	72	49
-17	75	52
-18	75	51
-19	75	50
-20	80	54
-21	80	53
-22	80	52
-23	80	51

Ruošė:

Technikos direktorius
Eimantas Valakevičius

[Signature]

SUDERINTA:
Varėnos rajono savivaldybės
Turto valdymo skyrius

TVIRTINU:
UAB "Varėnos šiluma"
Direktorius
Jonas Endrikis

ŠILDYMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2022 - 2023 metams

Skaičiuotina lauko temperatūra: -23°C , skaičiuotina patalpų oro temperatūra: $+18^{\circ}\text{C}$;

Skirtas Varėnos miesto, Naujųjų Valkininkų, Matuizų šilumos vartotojams

Lauko oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra vamzdyne	
	Paduodama temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Grįžtama temperatūra, $^{\circ}\text{C}$
10	67	43
9	67	43
8	67	43
7	67	43
6	67	43
5	67	43
4	67	43
3	67	43
2	67	43
1	67	43
0	67	43
-1	68	43
-2	69	43
-3	70	44
-4	71	44
-5	72	46
-6	73	46
-7	74	47
-8	75	47
-9	76	48
-10	77	49
-11	78	49
-12	79	50
-13	80	50
-14	81	51
-15	82	51
-16	82	52
-17	83	52
-18	83	52
-19	83	51
-20	83	50
-21	83	49
-22	83	48
-23	83	48

Ruošė:
Technikos direktorius
Eimantas Valakevičius